



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Asmild Eng 56
Postnr./by: 8800 Viborg
BBR-nr.: 791-231095
Energimærkning nr.: 100198432
Gyldigt 5 år fra: 14-12-2010
Energikonsulent: Peter Frilund
Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, afviger fra byggetilladelsen.

Det vurderes, at bygningens energiforbrug opfylder bygningsreglementets krav til energirammen, som det er forudsat i byggetilladelsen.
Men det beregnede energiforbrug er 72.4 kWh/m²år, hvilket er bedre end de 80.1 kWh/m²år, som er angivet i byggetilladelsen.

Beregnet årligt varmekonsum: 14010 kWh fjernvarme

Lavt forbrug



Højt forbrug

B

Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen har et lavt forbrug og opfylder Bygningsreglementets krav

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret loft er iflg. bygherre isoleret med 400 mm papiruld

- Ydervægge

Status: Ydervægge er 410 mm hulmur isoleret med 190 mm mineraluld

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er generelt med energiruder, type A. Dør mod garage er massiv isoleret dør

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er iflg. tegning isoleret med 300 mm polystyrol

Ventilation



Energimærkning nr.: 100198432
Gyldigt 5 år fra: 14-12-2010
Energikonsulent: Peter Frilund

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



- Ventilation

Status: Der er ventilationsanlæg med varmegenvinding, type Danfoss Air A2

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er fjernvarme med veksler. Som supplement er der brændeovn

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres på gennemstrømsvandvarmer

- Fordelingssystem

Status: Der er 2-strengt anlæg med gulvvarme overalt

- Armaturer

Status: Der er termostat på bruseramaturer

- Automatik

Status: Der er termostater på alle gulvvarmeanlæg

El

- Hårde hvidevarer

Status: Der er ny ovn, kogeplader, køle- /fryseskab og opvaskemaskine

Vand

- Vand

Status: Klosetter er med dobbeltskyl

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (MWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 217 m²



Energimærkning nr.: 100198432
Gyldigt 5 år fra: 14-12-2010
Energikonsulent: Peter Frilund

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 217 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opmålte areal stemmer overens med det i BBR angivne areal



Energimærkning nr.: 100198432
Gyldigt 5 år fra: 14-12-2010
Energikonsulent: Peter Frilund

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m² eller større skal altid have et gyldigt energimærke. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Peter Frilund	Firma:	Grontmij Carl Bro A/S
Adresse:	Frederiksgade 9 7800 Skive	Telefon:	97514499
E-mail:	peter.frilund@grontmij-carlbro.dk	Dato for bygningsgennemgang:	09-12-2010

Energikonsulent nr.: 100529

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.