



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Runddyssen 8
Postnr./by: 3550 Slangerup
BBR-nr.: 240-006483-001
Energimærkning nr.: 100178069
Gyldigt 10 år fra: 31-08-2010
Energikonsulent: Michael Nimskov
Programversion: Energy08

Firma: Nimskov ApS



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

HUSET: Grundmuret sommerhus i 1 etage.

Boligen er opført i 1962 med tilbygning i 1995, div. moderniseringer gennem tiden, og i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand.

Energimærket er udarbejdet under reglen i Håndbogen omkring simpel beregning af energimærke for sommerhuse. Mærket er alene bestemt ud fra de aktuelle isoleringsforhold.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Loft og tag

Status: Fladt tag over oprindelig del af bygningen er skønnet isoleret med 80 mm mineraluld. Skrå tagflader over tilbygning er skønnet isoleret med 200 mm mineraluld.

• Ydervægge

Status: Gavlevægge om oprindelig del af bygningen som massiv gasbetonmur med udvendig pladeafdækket efterisolering skønnet som 50 mm mineraluld.
Facader om oprindelig del af bygningen som trækonstruktion med oprindelig 50 mm mineraluld og delvis udvendig supplerende pladeafdækket efterisolering.
Ydervægge om tilbygning som ca. 35 cm hulmur skønnet isoleret med 125 mm mineraluld.

• Vinduer, døre og ovenlys

Status: Vinduer og yderdøre som normalt tætte elementer med almindelige termoruder.

• Gulve og terrændæk

Status: Gulvkonstruktion mod krybekælder er isoleret med ca 80 mm mineraluld.
Gulv på terræn i tilbygning er skønnet isoleret med 100 mm under betonplade.



Energimærkning nr.: 100178069
Gyldigt 10 år fra: 31-08-2010
Energikonsulent: Michael Nimskov
Programversion: Energy08

Firma: Nimskov ApS

- **Kælder**

Status: Huset er uden kælder.

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Naturlig ventilation.
Huset bedømmes som normalt tæt med luftskifte på 0,30 l/sm².

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Ældre oliefyret kedel med højtryksbrænder fra 1990.
Brændeovn i stue.

- **Varmt vand**

Status: Varmtvandsbeholder er skønnet som 60 liter el-opvarmet. (er ikke lokaliseret).

- **Fordelingssystem**

Status: Centralvarmeanlæg med pumpecirkulation.
Centralvarme med 3-trin 80 W cirkulationspumpe.
Varmerør i krybekælder er isoleret med standard rørskåle.

- **Automatik**

Status: Radiatortermostater.
Der er ingen overordnet automatik.

Vand

- **Toiletter**

Status: WC i udhus som 1-skyl moderat vandforbrugende type.

- **Armaturer**

Status: Øvrige vandinstallationer med besparende eller normalt forbrugende tapsteder.



Energimærkning nr.: 100178069
Gyldigt 10 år fra: 31-08-2010
Energikonsulent: Michael Nimskov
Programversion: Energy08



Firma: Nimskov ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1962
- **År for væsentlig renovering:** 1995
- **Varme:** Kedel, Fyringsgasolie
- **Supplerende opvarmning:** Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 62 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 62 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer nogenlunde til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk.



Energimærkning nr.: 100178069
Gyldigt 10 år fra: 31-08-2010
Energikonsulent: Michael Nimskov
Programversion: Energy08

Firma: Nimskov ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordnningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.spareenergi.dk



Energimærkning nr.: 100178069
Gyldigt 10 år fra: 31-08-2010
Energikonsulent: Michael Nimskov
Programversion: Energy08



Firma: Nimskov ApS

Energikonsulent

Energikonsulent:	Michael Nimskov	Firma:	Nimskov ApS
Adresse:	Mesterloddén 3 2820 Gentofte	Telefon:	40877704
E-mail:	michael@nimskov-aps.dk	Dato for bygnings- gennemgang:	19-08-2010

Energikonsulent nr.: 100445

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.