



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Koglevej 20
Postnr./by: 4560 Vig
BBR-nr.: 306-023317-002
Energimærkning nr.: 100150807
Gyldigt 10 år fra: 01-03-2010
Energikonsulent: Ole Lentz Hansen
Programversion: Energy08



Firma: Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er opført i 1966 og ombygget / tilbygget 1989.

Bygningen er el-opvarmet suppleret med brændeovn.

Sommerhuset tildeles energimærket G da isoleringskravene hertil er opfyldt for alle bygningsdele.

Bygningen anvendes som sommerhus.

Det opvarmede areal svarer til boligarealet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Loft og tag**

Status: Skråtag (parallel tag) er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld.

- Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld.

- Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er en blanding af energiruder, termoruder eller 1-lag glas.

- Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton og strøgulv. Gulvet er skønnet isoleret med 50 mm isolering.



Energimærkning nr.: 100150807
Gyldigt 10 år fra: 01-03-2010
Energikonsulent: Ole Lentz Hansen
Programversion: Energy08



Firma: Rådgivende Ingeniør Ole Lentz
aps

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Der er supplerende varmforsyning i form af brændeovn. Brændeovnen er placeret i stuen.
Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret el-radiatorer.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet i bad.
Varmt brugsvand produceres i 15 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet i køkken.



Energimærkning nr.: 100150807
Gyldigt 10 år fra: 01-03-2010
Energikonsulent: Ole Lentz Hansen
Programversion: Energy08



Firma: Rådgivende Ingeniør Ole Lentz
aps

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1966
- **År for væsentlig renovering:** 1989
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 74 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 74 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**



Energimærkning nr.: 100150807
Gyldigt 10 år fra: 01-03-2010
Energikonsulent: Ole Lentz Hansen
Programversion: Energy08



Firma: Rådgivende Ingeniør Ole Lentz
aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Ole Lentz Hansen	Firma:	Rådgivende Ingeniør Ole Lentz aps
Adresse:	Skansehagevej 5 4581 Rørvig	Telefon:	59919480
E-mail:	mail@olelentz.dk	Dato for bygnings- gennemgang:	17-02-2010

Energikonsulent nr.: 102306

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.