





Energimærkning nr.: 100175933  
Gyldigt 10 år fra: 20-08-2010  
Energikonsulent: Henning M. Boisen

Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen

- Ydervægge

Status: Ydervægge er halvstensmur med 200 mm mineraluld og gipsplader indv. iflg. tegninger.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er alm. tolags termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Trægulve er skønnet isoleret med 50 mm mineraluld.  
Betongulv er skønnet isoleret med 75 mm mineraluld.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation via evt. emhætte og normal daglig udluftning.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er elvarme.

- Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i præisolert varmtvandsbeholder.

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1962
- År for væsentlig reovering: 1994
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 80 m<sup>2</sup>
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m<sup>2</sup>
- Opvarmet areal: 80 m<sup>2</sup>
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:



Energimærkning nr.: 100175933  
Gyldigt 10 år fra: 20-08-2010  
Energikonsulent: Henning M. Boisen      Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen

I BBR er opførelseåret angivet som 1962 og med om- eller tilbygning i 1994.  
Det vurderes at hele bygningen er opført i 1994.



Energimærkning nr.: 100175933  
Gyldigt 10 år fra: 20-08-2010  
Energikonsulent: Henning M. Boisen

Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m<sup>2</sup> eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, [www.femsek.dk](http://www.femsek.dk)) på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere  
[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

Energikonsulent: Henning M. Boisen  
Adresse: Strandgårdsparken 22  
E-mail: 5610@botjek.dk

Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen  
Telefon: 62611340  
Dato for bygningsgennemgang: 19-08-2010

Energikonsulent nr.: 250933

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.