



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Engvejen 15
Postnr./by: 5466 Asperup
BBR-nr.: 410-015058
Energimærkning nr.: 100164025
Gyldigt 10 år fra: 15-06-2010
Energikonsulent: Henning M. Boisen
Programversion: EK-Pro

Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Huset er opført i 1960 og om- eller tilbygget i 1999 og isoleret efter de daværende normer.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Loftet over sidebygningen er iflg. ejer isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er iflg. ejer isoleret med 100 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er iflg. ejer isoleret med 100 mm mineraluld.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er alm. tolags termoruder og energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er iflg. ejer uisolerede.



Energimærkning nr.: 100164025
Gyldigt 10 år fra: 15-06-2010
Energikonsulent: Henning M. Boisen

Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen



Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation via evt. emhætte og normal daglig udluftning.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er elvarme og brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i præisoleret varmtvandsbeholder.

Vand

- Vand

Status: Vandforbrug til toilet er lavt.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1960
- År for væsentlig renovering: 1999
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 99 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 99 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR stemmer overens med de faktiske forhold.



Energimærkning nr.: 100164025

Gyldigt 10 år fra: 15-06-2010

Energikonsulent: Henning M. Boisen

Firma: Botjek Assens v/Henning Møller Boisen

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Henning M. Boisen

Firma:

Botjek Assens v/Henning
Møller Boisen

Adresse: Strandgårdsparken 22 5600
Faaborg

Telefon:

62611340

E-mail: 5610@botjek.dk

Dato for

bygningsgennemgang: 14-06-2010

Energikonsulent nr.: 100413

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.