



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Danielvej 12
Postnr./by: 9881 Bindslev
BBR-nr.: 860-005203-001
Energimærkning nr.: 100143537
Gyldigt 10 år fra: 02-12-2009
Energikonsulent: Ejvind Rasmussen
Programversion: Energy08



Firma: Ejvind Rasmussen Rådg. ing. ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen er nyopført, hvorfor der ikke er noget oplyst varmekonsum. Energimærkningen er F, hvilket betyder, at bygningen holder sig indenfor bygningsreglementets rammer.

Sommerhuset tildeles energimærket F da isoleringskravene hertil er opfyldt for alle bygningsdele.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Loft og tag**

Status: Skråtag (parallel tag) er isoleret med 250 mm mineraluld. Taget er tækket med pap og loftet er med profilbrædder.

- Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med bræddebeklædning udvendigt og indvendig med profilerede bræddebeklædning. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med i alt 200 mm mineraluld.

- Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Faste vinduer og oplukkelige vinduer med 1 og 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude.

- Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton og klinkebelagt eller med strøgulve. Gulvet er isoleret med 300 mm Sundolitt under betonen.
Klinkegulv med gulvvarme, øvrige ikke



Energimærkning nr.: 100143537
Gyldigt 10 år fra: 02-12-2009
Energikonsulent: Ejvind Rasmussen
Programversion: Energy08



Firma: Ejvind Rasmussen Rådg. ing. ApS

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er dog ikke monteret aftræksventil fra bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Der er supplerende varmforsyning i form af certificeret brændeovn. Brændeovnen er placeret i stuen.
Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum og elgulvvarme i de klinkebelagte rum. Elovnene og gulvvarmen er styret med termostater i de respektive rum.

- **Varmt vand**

Status: 60 l præisoleret el-vandvarmer monteret i skab i forgang.
På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss.

Vedvarende energi

- **Solceller**

Status: Der er monteret nyere solceller til at drive ventilator over køkkenbordet. Solcellearealet er ca. 1 kvm.



Energimærkning nr.: 100143537
Gyldigt 10 år fra: 02-12-2009
Energikonsulent: Ejvind Rasmussen
Programversion: Energy08



Firma: Ejvind Rasmussen Rådg. ing.
ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2009
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 106 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 106 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningskemaet/www.ois.dk



Energimærkning nr.: 100143537
Gyldigt 10 år fra: 02-12-2009
Energikonsulent: Ejvind Rasmussen
Programversion: Energy08



Firma: Ejvind Rasmussen Rådg. ing. ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m², skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Ejvind Rasmussen	Firma:	Ejvind Rasmussen Rådg. ing. ApS
Adresse:	Tingvej 29 9850 Hirthals	Telefon:	40509215
E-mail:	ejvind@fyrblik.dk	Dato for bygningsgennemgang:	01-12-2009

Energikonsulent nr.: 102004

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.