



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Strandedalen 28
Postnr./by: 7870 Roslev
BBR-nr.: 779-142948-001
Energimærkning nr.: 100191970
Gyldigt 10 år fra: 04-11-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08

Firma: Botjek Skive



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Hvis ejendommen skal bruges udover alm. sæson bør den efterisoleres og alt efter hvor meget ejendommen anvendes, kan der monteres en kombineret varmepumpe luft/luft og luft/vand som er tilkoblet brugsvandsforsyningen, (det vil sige man via ude luften varmer rum luften op, og på samme måde via varmepumpen også varmer brugsvandet op).

Der er monteret 1 stk. brændeovn i ejendommen.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Loft og tag**

Status: Ca. halvdelen af loftet mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Den resterende halvdel af loftet mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld.

- Ydervægge**

Status: Ydervægge i ny afd. er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Ydervægge i gammel afd. er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld.

- Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer/døre med alm. termoglas overalt.



Energimærkning nr.: 100191970
Gyldigt 10 år fra: 04-11-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive

- **Gulve og terrændæk**

Status: Gulv mod krybekælder består af bjælkelag oprindeligt med isolering mellem bjælker. Gulvet er udført i træ.
Dækker ca. halvdelen af gulvarealet, gulvet er skønt uisolert, pga. den er ødelagt af skadedyr som mår.
Den resterende halvdel af terrændækket/gulvene er udført i beton med strøgulve og isoleret med 100 mm mineraluld mellem strøer.

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er delvis utæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre ikke er helt intakte.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret el vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet.

- **Automatik**

Status: El radiatorer er monteret med termostater.

Vand

- **Toiletter**

Status: Der er monteret moderne toilet med 3 eller 6 l skyl.



Energimærkning nr.: 100191970
Gyldigt 10 år fra: 04-11-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1972
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 70 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 60,2 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er mindre end arealet angivet i BBR-ejermeddelelsen.



Energimærkning nr.: 100191970
Gyldigt 10 år fra: 04-11-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,

Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.spareenergi.dk



Energimærkning nr.: 100191970
Gyldigt 10 år fra: 04-11-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive

Energikonsulent

Energikonsulent:	Preben Skov	Firma:	Botjek Skive
Adresse:	Jyllandsgade 1A 7800 Skive	Telefon:	97510288
E-mail:	psk@botjek.dk	Dato for bygnings- gennemgang:	27-10-2010

Energikonsulent nr.: 250911

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.