



Energimærkning nr.: 100179928
Gyldigt 10 år fra: 08-09-2010
Energikonsulent: Leif Biza

Firma: factum2 Horsens

Status: Vinduer og døre er af træ med både termo og energiruder (nye vinduer og døre).

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er iht. tegningsmateriale støbt beton på sand.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation gennem vinduer, døre og aftrækskanal.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Varmeforsyningen er el og der opvarmes med el-radiatorer. Der er brændeoven som supplement til el-opvarmningen.

- Varmt vand

Status: Vand opvarmes med el varmtvandsbeholder Metro 30 L.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med alm. forbrug.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1966
- År for væsentlig renovering: 1995
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 60 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 60 m²



Energimærkning nr.: 100179928
Gyldigt 10 år fra: 08-09-2010
Energikonsulent: Leif Biza

Firma: factum2 Horsens

- Anvendelse ifølge BBR:

510 | Sommerhus

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opmålte areal stemmer med det oplyste på BBR-meddelelsen.



Energimærkning nr.: 100179928
Gyldigt 10 år fra: 08-09-2010
Energikonsulent: Leif Biza

Firma: factum2 Horsens

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Leif Biza
Adresse: Rædersgade 3, 1. sal
E-mail: lbi@factum2.dk

Firma: factum2 Horsens
Telefon: 75601266
Dato for bygningsgennemgang: 07-09-2010

Energikonsulent nr.: 250851

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.