



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Tagetesvej 6
 Postnr./by: 3390 Hundested
 BBR-nr.: 260-019243
 Energimærkning nr.: 100170453
 Gyldigt 5 år fra: 22-07-2010
 Energikonsulent: Jørgen Hvid
 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen Hvid ApS



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 9600 kr./år
- Forbrug: 5090 kWh elvarme

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild

Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.

Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



C

Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Huset er opført i 2000 og er rigtigt godt isoleret og der er ingen rentable besparelsesforslag. Energimærkningens skala fra A til G viser hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning sammenlignet med andre bygninger til beboelse. Et nyt enfamiliehus opført efter dagens normer har energimærkningen B. Bygningens energiforbrug til varme er C, hvilket betyder, at forbruget er lavt.

Det samlede el-forbrug incl. forbrug til husholdning skønnes at være ca. 4000 kWh højere end det beregnede forbrug til varme, som står på forsiden af Energimærket.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Der er ifølge tegning 270 mm isolering i etageadskillelse mod tagrum.



Energimærkning nr.: 100170453
Gyldigt 5 år fra: 22-07-2010
Energikonsulent: Jørgen Hvid

Firma: Jørgen Hvid ApS



- Ydervægge

Status: Der er ifølge tegning 215 mm isolering i ydervægge.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: I vinduer er der 1 lag glas udvendigt og 2 lags energi-termoruder indvendigt. Der er 3 lags energirude i køkken-/terrassedør.

- Gulve og terrændæk

Status: Der er ifølge tegning 200 mm isolering i etageadskillelse mod krybekælder.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder i huset.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er friskluftventiler i ydervægge og udsugningsventiler i lofter flere steder i huset. Der er emhætte i køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er luft til vand centralvarmeanlæg. Vandet opvarmes af en Nibe Fighter 310P varmepumpe som er placeret i bryggers. Desuden er der el-gulvvarme i badeværelse.

- Varmt vand

Status: I varmepumpen er der en 170 liters præisoleret varmtvandsbeholder, som delvis opvarmes via varmepumpen og som supplement med el-patron.

- Fordelingssystem

Status: Varmen fordeles via radiatorer. Det er et et-strengs anlæg og varmerør er ført i gulvkonstruktion.

- Automatik

Status: Der er termostatventiler på samtlige radiatorer og varmepumpen styres via udeføler som regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne.



Energimærkning nr.: 100170453
Gyldigt 5 år fra: 22-07-2010
Energikonsulent: Jørgen Hvid

Firma: Jørgen Hvid ApS



Vand

- Vand

Status: Der er et toilet med lavt vandforbrug / 2 skyl. Der er termostattyret blandingsbatteri i bruseniche og et-grebs blandingsbatteri ved håndvask i badeværelse og køkken.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2000
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 91 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 91 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det registrerede opvarmede areal stemmer overens med BBR oplysningerne.

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	1.89 kr./kWh
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m ³



Energimærkning nr.: 100170453
Gyldigt 5 år fra: 22-07-2010
Energikonsulent: Jørgen Hvid

Firma: Jørgen Hvid ApS



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Jørgen Hvid
Adresse: Tagetesvej 12 3390 Hundested
E-mail: hussyn@jhvid.dk

Firma: Jørgen Hvid ApS
Telefon: 47961150
Dato for bygningsgennemgang: 22-07-2010

Energikonsulent nr.: 101437

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.