



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Mombak 043
Postnr./by: 7700 Thisted
BBR-nr.: 787-175770-001
Energimærkning nr.: 100184443
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Irina Sol Rosenkrantz
Programversion: Energy08

Firma: Irina Sol Tegnestue



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er opført i 2000 og forudsættes isoleret efter gældende krav i bygningsreglement på opførelsestidspunktet. Hele bygningen er ved energimærket regnet som opvarmet areal.

Sommerhuset er energimærket efter den forenklede metode som beskrevet under Beregnet varmeforbrug.

Energimærket er F, da huset opfylder de specifikke krav til isoleringsforhold som er angivet i bygningsreglement BR-S 98.

Energimærket er udarbejdet under reglen i Håndbogen omkring simpel beregning af energimærke for sommerhuse. Mærket er alene bestemt ud fra de aktuelle isoleringsforhold.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Loft og tag

Status: Loft mod uopvarmet tagrum, skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringstilstanden er baseret på konsulentens skøn ud fra udførelsestidspunktet. Tagkonstruktionen er udført med en U-værdi på 0,25 W/m²K, men kravet er 0,2 W/m²K, hvorved kravet ikke er opfyldt.

• Ydervægge

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge er udført med en U-værdi på 0,28 W/m²K, men kravet er 0,3 W/m²K, hvorved kravet er opfyldt.

• Vinduer, døre og ovenlys

Status: Vinduer er generelt monteret med 2 lags energirude fra 2000 med en U-værdi på ca. 1,4 W/m²K, men kravet er 2,0 W/m²K, hvorved kravet er opfyldt.



Energimærkning nr.: 100184443
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Irina Sol Rosenkrantz
Programversion: Energy08

Firma: Irina Sol Tegnestue

• Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk i huset er udført i beton, klinker eller trægulve. Gulvet er isoleret med 200 mm Sundolitt under betonen. Isoleringstilstanden er baseret på konsulentens skøn ud fra udførelsestidspunktet i 2000. Gulve er udført med en U-værdi på 0,14 W/m²K, men kravet er 0,15 W/m²K til gulve med gulvvarme og 0,2 W/m²K til gulve uden gulvvarme, hvorved kravet er opfyldt.
Letbeton-, letvæg, adskilt letbetonfundament, klinkegulv eller trægulv.

• Kælder

Status: Der er ingen kælder.

Ventilation

• Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

Varme

• Varmeanlæg

Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum og gulvvarme i badeværelse.
Der er et standard Internt varmetilskud for enfamiliebyggeri.

• Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres via vandvarmer, fabrikat Metro

• Automatik

Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Vedvarende energi

• Solvarme

Status: Der er ingen solvarme, men det anbefales.



Energimærkning nr.: 100184443
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Irina Sol Rosenkrantz
Programversion: Energy08



Firma: Irina Sol Tegnestue

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2000
- **År for væsentlig renovering:** 0
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 92 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 92 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningskemaet/www.ois.dk



Energimærkning nr.: 100184443
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Irina Sol Rosenkrantz
Programversion: Energy08



Firma: Irina Sol Tegnestue

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.spareenergi.dk



Energimærkning nr.: 100184443
Gyldigt 10 år fra: 28-09-2010
Energikonsulent: Irina Sol Rosenkrantz
Programversion: Energy08

Firma: Irina Sol Tegnestue

Energikonsulent

Energikonsulent:	Irina Sol Rosenkrantz	Firma:	Irina Sol Tegnestue
Adresse:	Gl. Feggesundvej 89 7742 Amtoft	Telefon:	97986665
E-mail:	tegnestue@irinasol.dk	Dato for bygnings- gennemgang:	25-09-2010

Energikonsulent nr.: 103511

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.